

LCIE N° : 13016 / 762797

Titulaire :
License Holder:ELECTROZEMPER S.A.
Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado
13005 CIUDAD REAL - ESPAGNESite de fabrication :
Factory:ELECTROZEMPER S.A. (N°2071BA)
Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado
13005 CIUDAD REAL - ESPAGNEProduit :
Product:**Luminaire d'éclairage de sécurité autres sources P et NP alimenté par source centralisée**
*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire with other light source P and NP*Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

ZEMPER

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme TOLEDO - CTS-4048

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
UTE C 71-802:2001Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 150361-707717 ; 119953-639628 A ; 171627-762798 Version 01


Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License 13016 / 708671 du/of 30/10/2017. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)
Changement de demandeur / Change of applicant

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 11/03/2020

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license
13016 / 762797

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics :	Valeur / Value
Tension assignée / Rated voltage	48 V
Nature du courant / Nature of supply	DC
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	7,5 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	44
Degré IK / IK degree	07
Flux assigné / Rated lumen output	P : 400 lm - NP : 400 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	12 leds
Télécommande/Remote control	Non / No