



LICENCE



LCIE N° : 22034 / 773011

Titulaire :
License Holder:

ZEMPER FRANCE
189 Chemin Frozières;
71850 CHARNAY LES MACON
France

Site de fabrication :
Factory:

(28572)

Produit :
Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

ZEMPER

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

BAL-0448 - BAL-0448-6

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014 +A1:2020
UTE C 71-802:2001
NF EN 60598-2-13:2006 +A1:2012 +A2:2016

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 12981157-773482 C - Version 01
TR n° 12981157-773482 B - Version 01 ;

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 04/07/2022

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

**Annexe de la licence / Annex of license
22034 / 773011**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	Balisage de sol pour parking
Tension assignée / Rated voltage	48 V~ - 48 V~
Puissance assignée / Rated power	1,9W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	III
Degré IP / IP degree	68/1m
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) - Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	12 LEDs
Télécommande/Remote control	non