



LCIE

LICENCE



LCIE N° : 25031 / 810801

Titulaire :

License Holder:

ELECTROZEMPER S.A.

Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado;
13005 CIUDAD REAL
Espagne

Site de fabrication :

Factory:

ELECTROZEMPER S.A. (N°2071BA)

Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado ;
13005 CIUDAD REAL
Espagne

Produit :

Product:

Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée

Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

ZEMPER

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

Gamme / Range : ELYA

LEM-0448/23, LEM-0448/23N

LEP-0448/23, LEP-0448/23N

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022

NF EN IEC 60598-2-22:2022

UTE C 71-802:2001

NF 467:2012

Documents pris en compte :

Relevant documents:

TR n°26019608-810802 version 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 22/01/2026

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON

Responsable Certification / Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques

Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc

92260 Fontenay-aux-Roses

FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license 25031 / 810801

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Type / Type	Evacuation Plafonnier et mural
Tension assignée / Rated voltage	230 V~ - 48 V=
Fréquence assignée / Rated frequency	
Puissance assignée / Rated power	230 V~ : 3.6VA 48V= : 1.6W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	44
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	45 lm
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	/
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	16 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Télécommande/Remote control	non
Autre - Other	Position plafonnier : LEP-0448/23 - LEP-0448/23N Position murale : LEM-0448/23 - LEM-0448/23N