



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 25030 / 810783

Titulaire :
License Holder:

ELECTROZEMPER S.A.
Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado;
13005 CIUDAD REAL - ESPAGNE

Site de fabrication :
Factory:

ELECTROZEMPER S.A. (N°2071BA)
Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado ;
13005 CIUDAD REAL - ESPAGNE

Produit :
Product:

BAES + BAEH pour locaux à sommeil
BAES + BAEH for sleeping premises

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

ZEMPER

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Range ELYA
LEM-3001LX, LEM-3001LD+, LEM-3001LW, LEM-3001LXN,
LEM-3001LD+N, LEM-3001LWN, LEP-3001LXN, LEP-3001LD+,
LEP-3001LX, LEP-3001LWN, LEP-3001LD+N, LEP-3001LW

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-805:2000
UTE C 71-803:2005
NF C 71-820:1999
Règle d'Application n° 110-699 :2013
PE 110-755:2019
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 26019608-810792 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 09/02/2026

Date de fin de validité / Expiry date:


LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
N° 408.362.774
33 Avenue du Général Leclerc
Jérôme REYSSON
Directeur Certification / Certification Director

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license T 25030 / 810783

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Type / Type	SATI / Visibilité +
Tension assignée / Rated voltage	230V~
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Puissance assignée / Rated power	0.37 W max
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP44
Degré IK / IK degree	IK04
Flux assigné / Rated lumen output	BAES : 45 lm à 1h - BAEH : 10 lm à 5h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	BAES - BAEH : ZEMPER BLF0025N LiFePo4 2 x (3,2V -0,5 Ah)
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	BAES - BAEH : 16 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	BAES - BAEH : 16 LEDs
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	Oui / Yes
Télécommande / Remote control	Oui / Yes
Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time	15 min
Autre - Other	"LEM" en position murale / Wall-mounted position "LEP" en position plafonnier / Ceiling position