



L C I E

Licence / License

**N° : T 26004 / 810796**

Titulaire :

*License Holder:***ELECTROZEMPER S.A.**Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado
13005 CIUDAD REAL
ESPAGNE

Site de fabrication :

*Factory:***ELECTROZEMPER S.A. (2071BA)**Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado
13005 CIUDAD REAL
ESPAGNE

Produit :

*Product:***BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP /**
BAES for atmosphere light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

ZEMPER

Modèle, type, référence :

*Model, type, reference:*Gamme / Series : ELYA
LEP-3400LX - LEP-3400LD+ - LEP-3400LW

Caractéristiques principales :

*Main characteristics:*Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

*The product is in conformity with:*NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999
Règle d'Application n° 110-699 :2013
NF 413:2006

Documents pris en compte :

Relevant documents:

26019608-810798 Version : 02

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

*Cancels and replaces (if necessary):*La licence / *License* T 25029 / 810796 du/of 23/01/2026
Correction éditoriale / *Editorial correction* : Correction du
numéro de licence et nouvelle version de rapport /
Correction of the license number and new version of the
test report number

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses,

24/02/2026


Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Jérôme REYSSON

Certification Officer





L C I E

Annexe de la licence / Annex of license T 26004 / 810796

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique / Characteristic	Valeur / Value
Type / Type	Ambiance
Tension assignée / Rated voltage	230 V~
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	0.18 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	44
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	440 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	LiFePO4 - 3.2V / 1.8 Ah - BLF0035N - ZEMPER
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	6 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Télécommande/Remote control	Oui / yes

LCIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 euros
RCS Nanterre B 408 363 174

33, av du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex

Tél: +33 1 40 95 60 60
contact@lcie.fr
www.lcie.fr