

LCIE N° : 19032 / 727071

Titulaire :
License Holder:

ELECTROZEMPER S.A.

Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado; 13005 CIUDAD REAL
Espagne

Site de fabrication :
Factory:

ELECTROZEMPER S.A. (2071BA)

Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado ; 13005 CIUDAD
REAL - Espagne

Produit :
Product:

**Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source
centralisée**

*Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting
diode P AND NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

ZEMPER

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

LRS-2048/23

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2015+A1:2018
NF EN 60598-2-22:2014
UTE C 71-802:2001
NF 467:2012

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s) n°157325-727073 A/B*

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 10/05/2019

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

**Annexe de la licence / Annex of license
19032 / 727071**

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	230 Vca - 48 vcc
Fréquence assignée / Rated frequency	50 Hz
Puissance assignée / Rated power	24,4 VA - 12,6 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	
Degré IP / IP degree	40
Degré IK / IK degree	04
Flux assigné / Rated lumen output	1300 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	28 LEDs