



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 14020 / 649840

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	ELECTROZEMPER S.A. Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado - 13005 CIUDAD REAL - ESPAGNE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	ELECTROZEMPER S.A. (2071BA) Avda. La Ciencia s/n, Poligono Industrial Avanzado - 13005 CIUDAD REAL - ESPAGNE
Produit : <i>Product:</i>	Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée <i>Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NP</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	ZEMPER
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	Gamme LUMINA - Réf. : LLB-33523, LLE-33523, LLM-33523 LLS-33523, LLT-33523
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	Classe I - IP40 - IK04 - Flux lumineux P et NP : 45 lm Tension assignée : 230 V~ / 50 Hz Puissance VA : 2,80
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Lampes de secours : 33 leds électroluminescentes
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF EN 60598-1:2009+A11:2009 NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008 UTE C 71-802:2001
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	LCIE n° 124241-649837
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-02-14

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

